



SZPZLO W B-T
Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia do SWZ 4/2024/ZP

Warszawa, dn. 29.08.2024 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(identyfikator postępowania ocds-148610-783fa6b7-0885-4dc7-8948-
0629a8a0cefc) 4/2024/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na**

**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych
SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2023 poz. 1605) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga zastosowanie optymalizatorów mocy?

Jeżeli tak, to w jakim wariancie, 1:1, 1:2

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby instalacje były wyposażone w optymalizatory w wariancie 1:1.

Dyrektor

SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek

Marcin Jakubowski