



SZPZLO W B-T
Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia do SWZ 4/2024/ZP

Warszawa, dn. 05.09.2024 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(identyfikator postępowania ocds-148610-783fa6b7-0885-4dc7-8948-
0629a8a0cefc) 4/2024/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na**

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych
SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2023 poz. 1605) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

Wykonawca prosi o ujednoczenie specyfikacji co do wymogów modułów, ze względu na pojawienie się sprzeczności pomiędzy SWZ, a odpowiedziami zamawiającego.

W załącznik NR 1 do SWZ Program funkcjonalno użytkowy

Przyjmujecie Państwo moduły o mocy 480W, w punkt 1.6.1 minimalna moc modułów wynosi 430W, - czyli wszystko w porządku.

A w odpowiedziach na pytania, Zamawiający określił maksymalną moc modułów na poziomie 445W.

Proszę o ujednoczenie specyfikacji dolnych i górnych granic co do wymogów modułów, mocowych jak i wagowych ze względu na wymóg wycień obciążenia dachów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga modułów o parametrach zgodnych z zapisami w SWZ (o mocy minimalnej 430 Wp i maksymalnej 480 Wp).

Dyrektor

SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek

Marcin Jakubowski