



SZPZLO W B-T
Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia do SWZ 4/2024/ZP

Warszawa, dn. 24.09.2024 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(identyfikator postępowania ocds-148610-783fa6b7-0885-4dc7-8948-
0629a8a0cefc) 4/2024/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na**

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych
SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2023 poz. 1605) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o ciężarze max do 22 kg? Potencjalny wykonawca wskazuje, iż po głębokiej analizie rynku oraz modułów nie ma możliwości dopasowania paneli spełniających warunki techniczne, posiadające ramę 35 mm i wazących poniżej 20kg. Wskazujemy że im niższa waga tym niższa możliwa grubość ramy modułu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga paneli o ciężarze maksymalnym 25 kg.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne o grubości ramy 30 mm? Wskazujemy, iż im cieńsza rama moduły tym niższa waga panela fotowoltaicznego. Zwracamy uwagę, iż nie ogranicza to funkcjonalności instalacji fotowoltaicznej a najważniejsze jest osiągnięcie technicznych warunków.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga ramy modułu o grubości minimum 30 mm.

Dyrektor

SZPZLO Warszawa Białołęka-Targówek

Marcin Jakubowski