



SZPZLO W B-T  
Zamówienia publiczne  
Wyjaśnienia do SWZ 4/2024/ZP

Warszawa, dn. 25.09.2024 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA**  
**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
(identyfikator postępowania ocds-148610-783fa6b7-0885-4dc7-8948-  
0629a8a0cefc) 4/2024/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na  
**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych**  
**SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2023 poz. 1605) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza użycie optymalizatorów, których prąd zwarciovyy przekracza 12A? Obecnie niespotykanym jest tak niski prąd zwarciovyy przy zastosowaniu optymalizacji mocy. Najczęściej spotykany jest prąd zwarciovyy 15A.

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza użycie optymalizatorów, których prąd zwarciovyy przekracza 12 A.***

**Pytanie 2**

W związku z pytaniem 1 proszę o sprostowanie załącznika nr 9 w zakresie Systemu monitorowania pracy każdego panelu fotowoltaicznego osobno.

Maksymalny prąd zwarciovyy I<sub>sc</sub> 12 Adc zmiana - max prąd ISC 15A.

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonuje sprostowania załącznika nr 9 do SWZ.***

stopień ochrony	prąd	
Maksymalny prąd zwarciovyy	prąd ISC 15A	
Maksymalny prąd wyjściowy	15 Adc	

Dyrektor  
SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek  
Marcin Jakubowski